



Система добровольной сертификации систем менеджмента, персонала,
производства, продукции, работ и услуг "ПСК СОЮЗ"
РОСС RU.31529.04ИЖС0

№ 004690

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 25.03.2021г по 24.03.2026г.

Код ОКПД 2 25.11.23.119

№ РОСС RU.31529.04ИЖС0.ОС30.Н001577

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
заявителя)

Акционерное общество «Хабаровский завод промышленного и
гражданского домостроения» ОГРН 1022701195098. Адрес: 680015 г.
Хабаровск, ул. Суворова, 84, телефон: +7 (4212) 47 - 97-02

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Акционерное общество «Хабаровский завод промышленного и гражданского
домостроения» ОГРН 1022701195098. Адрес: 680015 г. Хабаровск, ул. Суворова, 84,
телефон: +7 (4212) 47 - 97-02

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью ООО "Испытательный центр оценки
качества" (ИНН 9715389617). Адрес: 127018, город Москва, Улица Октябрьская, д. 38,
корпус 2. Аттестат аккредитации № РОСС RU.31529.04ИЖС0.ОС30 от 20.10.2020г. до
19.10.2023г. icok30@mail.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**
(информация о
сертифицированной
продукции, позволяющая
провести идентификацию)

Здания сборные быстровозводимые. Узел крепления стоек к панелям
Выпускаемые по ТУ 25.11.10-001-04836095-2020. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**
(наименование
национальных стандартов,
стандартов организаций,
сводов правил, условий
договоров на соответствие
требованиям которых
проводилась сертификация)

СНиП 21-01-97* с изм. 1,2 (п.5.14*), ГОСТ 30247.1-94 (п. 8.2) Фрагмент
конструкции из панелей для зданий сборных быстровозводимых с
применением узла крепления – имеет предел огнестойкости – EI90

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 1920 от 13.03.2021 г.,
ООО «Синтекс» (ИЛ «Эксперт Профи»)
№ RA.RU.04ПБК0.ИЦ05 до 17.03.2024г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Кондратьева М.В.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Пичурин А.А

